



161501340660



检 验 报 告

报告编号: 09ACCB2000077

产品名称: 给水用聚乙烯 (PE) 管件

委托单位: 青岛崂山管业科技有限公司

检测类别: 型式检验



青 岛 泰 昊 工 程 测 试 有 限 公 司

青岛泰昊工程测试有限公司

检验报告

第 1 页 共 2 页 JJC-040

委托单位	青岛崂山管业科技有限公司			报告编号	09ACCB2000077
产品名称	给水用聚乙烯 (PE) 管件			检验编号	CGB20120002
生产厂家	青岛崂山管业科技有限公司			标记型号	dn32×90° PE100
厂家地址	/			检验类别	型式检验
注册商标	崂山			样品来源	委托送样
出厂批号	/			收样日期	2020. 12. 01
出厂日期	2020. 11. 01			检验日期	2020. 12. 01-2020. 12. 08
样品数量	8 个	取样基数	/	环境条件	22. 0-22. 3(°C) 50-53 (%RH)
委托人、联系电话	林存生 18954292799			检验地点	暖通管材室
试验室地址、邮编	青岛市崂山区科苑经四路 5 号; 266600				
样品状态特征描述	样品为厂家自送, 8 个, 黑色, 光滑无明显外观缺陷。				
检验项目	颜色、外观、规格尺寸(承口平均内径、承口加热长度、管材插入深度)、静液压强度(20°C, 100h)				
检验依据	GB/T13663. 3-2018、GB/T8806-2008 、GB/T6111-2018				
检验结论	依据 GB/T13663. 3-2018《给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第 3 部分: 管件》标准评定: 该样品所检项目颜色、外观、规格尺寸(承口平均内径、承口加热长度、管材插入深度)、静液压强度(20°C, 100h) 合格。				
使用设备	管材静液压爆破试验机、深度游标卡尺、电子数显卡尺等				
备注	试样已在 22. 0°C- 22. 3°C, 50%RH- 53%RH 的环境下调节 24h 以上。				


批准:

审核:

主检:

检验单位: (盖章)


签发日期: 2020. 12. 10



检验项目		技术要求	检验结果	单项评定
颜色		管件的颜色应为黑色或蓝色。	黑色	合格
外观		管件内外表面应清洁、平滑, 不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。	符合要求	合格
规格尺寸	承口平均内径	口部: 31.1-31.5 (mm)	31.2-31.3	合格
		根部: 30.9-31.3 (mm)	30.9-31.0	
	承口加热长度	15.6-18.1 (mm)	17.9-18.0	合格
	管材插入深度	14.6-17.1 (mm)	16.7-16.8	合格
静液压强度		20°C; 100h; 环应力: 12.0 MPa, 无破裂、无渗漏。	无破裂 无渗漏	合格
以下空白				
检验说明		1. 委托型检验结果仅对来样负责; 2. 报告涂改无效, 部分复印无效 (全文复制除外); 3. 对报告有异议应于十五日内向我中心提出。		

审核: 

主检: 崔淑勤



声 明

1. 报告无检测机构“检验检测专用章”、两页以上报告无骑缝章无效。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 委托检测仅对来样负责。
4. 对检测结果有疑义，应于报告签发后十五日内向我公司提出，以便溯源，公司于十日内给出答复。
5. 已发报告涂改无效，未经我公司批准，不得复制（全文复印除外）检测报告。
6. 非破坏性样品请于报告签发后十五日内领取，否则无特别声明检测机构将自行处理。

青岛泰昊工程测试有限公司

检测地址：

山东省青岛市科苑经四路 5 号

电话：0532-88993420

山东省青岛市科苑经四路 14 号

电话：0532-88993420

青岛市崂山区株洲路 3 号

电话：0532-68061256

青岛市即墨市营上路 8 号

电话：0532-88538000

青岛市城阳区上马街道东程社区 111 号

电话：0532-55677926

青岛市平度市三城路 207 号

电话：0532-84303999

邮编：266100

邮箱：qdl sjczx@163.com