



报告编号: 07AAKD2000370

检测报告

样品名称: 冷热水用聚丙烯管材

规格型号: S3.2 dn25*en3.5mm

委托单位: 青岛崂山管业科技有限公司

工程名称: /

检测类别: 型式检验

山东锦诚检测技术有限公司

二零二零年十一月十二日

检验检测专用章

1702820344795



山东锦诚即测技术检验检测有限公司
冷热水用聚丙烯管材检测报告



第 1 页, 共 1 页

JJC-077. A1

委托单位	青岛崂山管业科技有限公司		报告编号	07AAKD2000370
工程名称	/		检测编号	AKD20110009
样品名称	冷热水用聚丙烯管材		工程部位	/
生产厂家	青岛崂山管业科技有限公司		规格等级	S3.2 dn25*en3.5mm
样品数量	8根	代表数量	/	
检测依据	GB/T18742.2-2017		收样日期	2020.11.09
环境条件	温度:25.0℃, 湿度:46%		检测日期	2020.11.11
委托人、联系电话	林存生 /		检测地点	水暖室
试验室地址、邮编	即墨市张家西北村(石林一路南端)。266200			
样品状态特征描述	内外壁光滑、完整			
检 测 项 目				
检测项目	技术要求		检测结果	单项评定
外观	色泽应基本一致。内外表面光滑、平整、无凹陷, 气泡和其他影响性能的表面缺陷, 不应含有可见杂质。		符合要求	合格
平均外径(mm)	25.0 ≤ 平均外径 ≤ 25.3		25.3	合格
壁厚(mm)	3.5 ≤ 壁厚 ≤ 4.0		3.5~3.8	合格
纵向回缩率(%)	≤ 2		0.33	合格
静液压试验	20℃; 1h, 5.14MPa无破裂无渗漏。		无破裂、无渗漏	合格
以下空白				
综合结论	依据GB/T18742.2-2017评定, 所检项目合格。			
状态调节	11月 10日 8:00- 11月 11日 8:00 调节温度 25.0℃ 调节湿度 46%			
使用设备	游标卡尺ZH-02、电热鼓风机干燥箱SNCZ-04、耐压测定仪SNCZ-01、带表卡规SNCZ-07、直径围尺			
检测说明	<p>1. 委托检验试验结果仅对来样负检测技术责任; 2. 报告涂改无效, 部分复印无效(全文复制除外); 3. 对报告有异议应于十五日内向我公司提出; 4. 报告无检验检测章无效;</p> <p>5. 在特定试验条件下, 试验结果与试样的性能有关。</p> <p>见证单位: / 见证人员: /</p>			

批准: 陈琦 校核: 郑淑乾 主检: 孙桂霞



青岛市建筑工程质量监督站制表