



报告编号: 07AAKD2000405

# 检测报告

样品名称: 冷热水用聚丁烯(PB)管材

规格型号: S5 dn25\*en2.3mm

委托单位: 青岛崂山管业科技有限公司

工程名称: /

检测类别: 型式检验

山东锦诚检测技术有限公司





山东锦诚即测技术检验检测有限公司  
冷热水用聚丁烯(PB)管材检测报告



第 1 页, 共 1 页

JJC-077. AI

委托单位	青岛崂山管业科技有限公司		报告编号	07AAKD2000405
工程名称	/		检测编号	AKD20120004
样品名称	冷热水用聚丁烯(PB)管材		工程部位	/
生产厂家	青岛崂山管业科技有限公司		规格等级	S5 dn25*en2.3mm
样品数量	8根	代表数量	/	
检测依据	GB/T19473.2-2004		收样日期	2020.12.03
环境条件	温度:21.0℃,湿度:48%		检测日期	2020.12.07~2020.12.08
委托人、联系电话	林存生 /		检测地点	水暖室
试验室地址、邮编	即墨市张家西北村(石林一路南端)。266200			
样品状态特征描述	内外壁光滑、完整			

检 测 项 目

检测项目	技术要求	检测结果	单项评定
外观	色泽应基本一致。内外表面光滑、平整、无凹陷,气泡和其他影响性能的表面缺陷,不应含有可见杂质。	符合标准要求	合格
平均外径(mm)	25.0≤平均外径≤25.3	25.2	合格
壁厚(mm)	2.3≤壁厚≤2.7	2.3~2.5	合格
纵向回缩率(%)	≤2	0.67	合格
静液压试验	20℃;1h, 3.11MPa无破裂无渗漏。	无破裂、无渗漏	合格
以下空白			

综合结论	依据GB/T19473.2-2004评定所检项目合格。
状态调节	12月 7日 8:00- 12月 8日 8:00 调节温度22.0℃ 调节湿度46%
使用设备	游标卡尺ZH-02、电热鼓风干燥箱SNCZ-04、耐压测定仪SNCZ-01、带表卡规SNCZ-07、直径围尺
检测说明	1. 委托检验试验结果仅对来样负检测技术责任; 2. 报告涂改无效,部分复印无效(全文复制除外); 3. 对报告有异议应于十五日内向我公司提出; 4. 报告无检验检测章无效; 5. 在特定试验条件下,试验结果与试样的性能有关。 见证单位: / 见证人员: /



批准: 陈瑜 校核: 孙桂霞 主检: 郑淑艳

检验检测专用章  
签发日期: 2020.12.09